Pokud je místo vnitřní jednotky
použit HYDROBOX.
Je třeba počítat s tím, že přívod
je řešen ze shora a tomu musí odpovídat
délky kabelů!!!

* Objednatel zajistí vodiče, které jsou ve schématu vyznačené červeně.
* Hlavní přívod - CYKY-J 5x4
  Ochranné pospojení - CY 6 zž
  Ethernetové spojení - UTP cat 5E
  Pokojový termostat - JYTY-O 2x1
  Ovládání HDO/spínaný vodič střední - CYKY-J 3x1,5
* Silové připojení pro tepelné čerpadlo musí být řádně jištěno a chráněno přepěťovou ochranou.
* Jištění hlavního přívodu vč. záložního zdroje - 3x20A Char B

ACOND	TITLE / NÁZEV DÍLU:	PART NUMBER / ČÍSLO DÍLU:	DOC. /DOKUMENT:	REVISION / REVIZE:	AUTHOR / KRESLIL:	APROVED BY / SCHVÁLIL:	DATE / DATUM:	SHEET / LIST:
	Kabelové propojení PRO-R	AC-B004-CZ	XK	03	KLIMEŠ	MÜLLER	18.9.2025	1/1