

CERTIFIKÁT

Číslo: **B-02096-25**

Revize č.: **0**

vydaný Výrobci: ACOND a.s.
Štěrboholská 1434/102a
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika

Identifikační číslo: 27154505

Výrobek: Hydromodul

Typové označení: PRO-N, PRO-N SP, PRO-R, PRO-R SP, Grandis-N, Grandis-N SP, Grandis-R,
Grandis-R SP, Grandis-S+, Grandis-Z+, PRO S+, PRO Z+
viz 2. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedeného výrobku v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Použité normativní dokumenty:

stavební technické osvědčení č.: 202-STO-B-01462-25 ze dne 2025-10-22 s platností omezenou do 2027-10-31.

Použité certifikační schéma:

SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-17916/TZ ze dne 2025-11-05, vystavený SZÚ. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2027-10-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Platnost od: 2025-11-06

Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu

Specifikace výrobku:

Typové označení	Jmenovitý tepelný výkon [kW]	Maximální provozní teplota [°C]	Maximální provozní přetlak [MPa]	Jmenovitý elektrický příkon [W]	Elektrické připojení
Hydromodul PRO-N	6,0	85	0,3	6000	3~N/PE/400V 50Hz; 16 A, IP20
Hydromodul PRO-N SP					1~N/PE/230V 50Hz; 32 A, IP20
Hydromodul PRO-R					3~N/PE/400V 50Hz; 20 A, IP20
Hydromodul PRO-R SP					1~N/PE/230V 50Hz; 50 A, IP20
Hydromodul Grandis-N					3~N/PE/400V 50Hz; 16 A, IP20
Hydromodul Grandis-N SP					1~N/PE/230V 50Hz; 32 A, IP20
Hydromodul Grandis-R					3~N/PE/400V 50Hz; 20 A, IP20
Hydromodul Grandis-R SP					1~N/PE/230V 50Hz; 50 A, IP20
Hydromodul Grandis-S+					3~N/PE/400V 50Hz; 20A, IP20
Hydromodul Grandis-Z+					3~N/PE/400V 50Hz; 20A, IP20
Hydromodul PRO S+					3~N/PE/400V 50Hz; 20A, IP20
Hydromodul PRO Z+					3~N/PE/400V 50Hz; 20A, IP20

Poznámka:

Variety obsahují shodné nebo zjednodušené elektrické vybavení a liší se napájecím napětím, připojením venkovní jednotky a softwarem.

Variety označené SP jsou jednofázové s napájecím napětím 230 V.

Řada PRO je určena pro připojení tepelného čerpadla PRO.

Řada GRANDIS je určena pro připojení tepelného čerpadla GRANDIS.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení stavebního technického osvědčení, podle kterého byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu SZÚ se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterých byla provedena bez souhlasu SZÚ změna ovlivňující shodu s použitým stavebním technickým osvědčením.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

Tento dokument je zabezpečený a po elektronickém podepsání chráněný proti změnám. Platnost elektronického podpisu ověříte kliknutím na jeho ikonu.